



室内环境检测

报告编号: JTHJ2019064

安徽省敬亭室内环境质量检测有限公司





声 明

- 1、该检测报告只限于对客户当时委托的检测项目，对其后续可控范围之外发生的条件变化，而有可能导致的检测结果的变化不承担责任。
- 2、报告涂改无效，无报告人、审核人、批准人签名无效，报告未盖“试验报告专用章”和骑缝章无效。
- 3、现场抽样检测，结果仅对该批次抽检样品负责。
- 4、对检测报告若有异议，应在收到报告之日起十五日内书面向检测单位提出，逾期不予受理。
- 5、未经检测单位书面批准，不得部分复制本报告，不得用于广告。
- 6、任何其他第三方机构都不可能通过本公司获取报告，除非此机构持有客户的书面说明授权本公司给予其报告。

检测机构通讯资料

单位地址：宣城市昭亭南路亚夏汽车城二号楼四楼

邮政编码：242000

联系电话：0563-2619141

传 真：0563-2619121

电子信箱：1186919978@qq.com

安徽省敬亭室内环境质量检测有限公司

室内环境检测报告

委托方	北京师范大学宣城学校	委托编号	JTWT2019064
工程名称	北京师范大学宣城学校项目	建筑面积	——m ²
工程地点	安徽省宣城市宣州区	委托日期	2019/8/24
检测依据	GB50325-2010 (2013 年版)	检测日期	2019/8/24
采样条件	室温 31 (℃) ; 大气压 100.4 (kPa)	报告日期	2019/8/24
检测方法	甲醛采用酚试剂分光光度法 GB/T18204.2-2014 氨采用现场检测法 GB50325-2010 (2013 年版) 氮采用靛酚蓝分光光度法 GB/T18204.2-2014 苯采用气相色谱法 GB50325-2010 (2013 年版) TVOC 采用气相色谱法 GB50325-2010 (2013 年版)		
检测仪器	可见分光光度计-V-1200 JTHJ-035 V1216082201 气相色谱仪-福立 9790 JTHJ-037 9790018609 气相色谱仪-GC112A JTHJ-001 11211040005 气相色谱仪-GC112A JTHJ-002 11211010017 空盒气压表-DYM3 JTHJ-020 11060911 BS-H2 型双气路恒流大气采样仪 JTHJ-004 BSH2581 BS-H2 型双气路恒流大气采样仪 JTHJ-005 BSH2582 QC-2A 型大气采样仪 JTHJ-044 02563 QC-2A 型大气采样仪 JTHJ-045 02564 RAD-7 氨检测仪 JTHJ-032 3517		
检测结论	所测项目符合 I 类民用建筑工程标准要求		
备注	1、现场门窗由甲方封闭 1h, 空气氨封闭 24h. 2、此报告检测结果仅对当时的现场环境负责。 3、本次抽检共 6 个检测点。		

报告:

审核:

批准:

检测结果

检测位置	封闭时间 (h)	检测项目	检测结果	标准要求		判定
				I类民用建筑	II类民用建筑	
W-2 幼儿园 201	1	甲醛 (mg/m ³)	0.03	≤0.08	≤0.10	符合
	1	苯 (mg/m ³)	0.01	≤0.09	≤0.09	符合
	1	氨 (mg/m ³)	0.07	≤0.2	≤0.2	符合
	1	TVOC (mg/m ³)	0.01	≤0.5	≤0.6	符合
	24	氡 (Bq/m ³)	24	≤200	≤400	符合
W-4 教室 公寓 309	1	甲醛 (mg/m ³)	0.04	≤0.08	≤0.10	符合
	1	苯 (mg/m ³)	0.01	≤0.09	≤0.09	符合
	1	氨 (mg/m ³)	0.05	≤0.2	≤0.2	符合
	1	TVOC (mg/m ³)	0.04	≤0.5	≤0.6	符合
	24	氡 (Bq/m ³)	23	≤200	≤400	符合
W-3 男生 公寓 204	1	甲醛 (mg/m ³)	0.03	≤0.08	≤0.10	符合
	1	苯 (mg/m ³)	0.01	≤0.09	≤0.09	符合
	1	氨 (mg/m ³)	0.09	≤0.2	≤0.2	符合
	1	TVOC (mg/m ³)	0.04	≤0.5	≤0.6	符合
	24	氡 (Bq/m ³)	25	≤200	≤400	符合
W-5 女生 公寓 207	1	甲醛 (mg/m ³)	0.03	≤0.08	≤0.10	符合
	1	苯 (mg/m ³)	0.01	≤0.09	≤0.09	符合
	1	氨 (mg/m ³)	0.06	≤0.2	≤0.2	符合
	1	TVOC (mg/m ³)	0.05	≤0.5	≤0.6	符合
	24	氡 (Bq/m ³)	24	≤200	≤400	符合

检测位置	封闭时间 (h)	检测项目	检测结果	标准要求		判定
				I 类民用建筑	II 类民用建筑	
W-1 小学 教学楼 203	1	甲醛 (mg/m ³)	0.03	≤0.08	≤0.10	符合
	1	苯 (mg/m ³)	0.01	≤0.09	≤0.09	符合
	1	氨 (mg/m ³)	0.05	≤0.2	≤0.2	符合
	1	TVOC (mg/m ³)	0.06	≤0.5	≤0.6	符合
	24	氡 (Bq/m ³)	22	≤200	≤400	符合
W-6 一楼 餐厅	1	甲醛 (mg/m ³)	0.01	≤0.08	≤0.10	符合
	1	苯 (mg/m ³)	0.01	≤0.09	≤0.09	符合
	1	氨 (mg/m ³)	0.03	≤0.2	≤0.2	符合
	1	TVOC (mg/m ³)	0.01	≤0.5	≤0.6	符合
	24	氡 (Bq/m ³)	21	≤200	≤400	符合

以下空白